資料７

議題７　新型コロナウイルス感染予防に伴う小中学校の空調機器の取扱について（田原市提出）

市名	回答	
	（1）ソフト面について	（2）ハード面について
名古屋市	授業中の空調使用時には、外窓と廊下側の窓を１０㎝程度開けるとともに、扇風機を使用し換気に努める。換気扇のある教室では、換気扇も稼働させる。 休み時間の空調使用時には、外側と廊下側の窓を全開にして、５分程度換気を行う。	教室への網戸設置について、教育委員会として全校一律の対応はしていないが、各校において設置をしている事例はある。 また体育館空調については、酷暑期における教育環境の改善に加え、新型コロナウイルス感染症対策として、体育館を活用する場面がこれまで以上に増えることも想定されることから、今年度空調整備にかかる調査を行っていく。
豊橋市	教室等は空調使用時においても、２方向の窓を同時に常時開けて換気する。	特になし。
岡崎市	岡崎市立小中学校空調設備運用指針に基づき運用中であるが、感染症対策の観点から運用方法を一部変更するかなどを協議検討中である。 なお、現在は各学校の判断で窓を開けて空調設備を使用している状況である。	校舎１階の教室への網戸設置を調整中である。
一宮市	扇風機を活用し、適度な温度を保ちつつ空調をつけたまま窓を開けている。	特になし
瀬戸市	空調をつけたまま窓を開けるか放課のたびに窓を開け、換気をするかを学校が選択して運用する。	体育館等への気化式冷風機の導入（７～９月）
半田市	貴市と同様な状況である。 市独自の運用マニュアルに対し、文部科学省のマニュアル、愛知県学校薬剤師会からの留意事項を優先する形で運用することとしている。	空調機器未設置の教室等への熱中症対策として、冷風機の購入を考えている。
春日井市	・空調を付けたまま窓を開ける（窓や戸を常に２方向以上開ける）。 ・換気扇を回す。 ・扇風機を活用する。	・従来より暑さ対策として普通教室への空調機と扇風機及び体育館へのスポットクーラーを整備しており、体育館の換気設備については現在整備中。 ※普通教室空調機整備はH２８年度完了、体育館スポットクーラー整備はR元年度完了、体育館換気設備はR元年度に小学校整備完了、中学校はR２年度完了予定
豊川市	・空調使用時も、欄間窓は常時開けたままにする。通常の窓も少し開けておくことを基本とする。 ・扇風機の併用。 ・休み時間や教室を使用しない時間には、窓と出入口を全開にする。	・新型コロナウイルス感染症対策としての変更点はありません。 ※夏季休業期間短縮に伴う対策として、空調設備の夏季冷房温度の下限値設定を変更しております。
津島市	空調をつけたまま窓を開ける、扇風機を活用する	配膳室にエアコンを設置予定。
碧南市	空調をつけたまま窓を開ける。	特にありません。
刈谷市	空調機をつけたまま１日２回以上、窓や入口のドアを開けることで、教室全体の換気ができるように取り組んでいます。	昨年度までと変更はありません。
豊田市	空調設備使用時についても、対角線上の２方向の窓を同時に空けて換気を実施。	変更予定なし。
安城市	･空調をつけたまま窓を開ける ・空調をつけたまま扇風機を活用する ・窓を開けての利用、マスクを着用していることから、涼しく感じられるように設定温度を下げる	・暑さ対策として、空調設備設置検討業務委託費を実施計画に計上するが、設置計画は未定です。（昨年度も計上したがソフト面での対応をするとの理由で不採択となっている） ・暑さ対策として上部の窓の開閉を安全で容易にできるようするため、オペレーターの設置の改修設計を昨年度に実施。Ｒ３～４年度で改修する計画で実施計画に計上します。（今年度は換気対策も必要である旨を強調し要求します。）
西尾市	授業中は、空調をつけたまま、対角線上にある窓を開ける。また、扇風機を活用する。 休み時間には、空調を止めて窓を全開にするなど、換気に努める。	特になし。
蒲郡市	取り扱い要領策定	普通教室には、エアコン設置完了。特別教室には、空気清浄機能付き冷風委設置。
犬山市		一部の学校でクロバネキノコバエが大量発生している状況で、空調機器を作動させながら定期的に換気を行うことから、教室内へのクロバネキノコバエの侵入を防ぐために目の細かい網戸の取付を検討している。
常滑市	空調を起動しながら、窓や扉を空けて換気するよう学校に周知している。	現在検討していない。
江南市	空調使用時でも天窓を開けたり、放課時に窓を開け定期的な換気を行う。	現在のところは、特になし。
小牧市	空調機運転中も常時窓は少し開けた状態とするとともに壁掛扇を併用し、また、1時間に1回窓を大きく開くこととした。	変更なし
稲沢市	空調をつけたまま窓を開ける、扇風機を活用する。	変更なし

資料７

議題７　新型コロナウイルス感染予防に伴う小中学校の空調機器の取扱について（田原市提出）

市名	回答	
	（1）ソフト面について	（2）ハード面について
新　城　市	「新城市立小中学校空調設備運用指針」では、「教室内の環境保持のため、定期的に扉や窓を開け、十分な換気に努めること」と明記しています。 学校再開後の換気の取り扱いについては、新城市教育委員会からの「学校再開に関わる感染防止対策の基本指針」に基づき換気を行っています。 【以下指針内容】 ・休み時間ごとに、すべての窓（最低限、対角線上の窓を１つずつ以上）を全開にする。 ・授業中は、必ずしも広く開ける必要はないが、換気していくことが望ましい。 ・窓がない部屋は、常時入り口を開けたり、換気扇を用いたりする。	特にありません。
東　海　市	新型コロナウイルスの感染を防ぐため、密集空間を防ぐため、窓を開けて、空調機を稼働している	
大　府　市	空調機が稼働中も授業中は教室の対角線の窓を開けるようにしています。放課の時間等は対角線の窓以外の窓も開け換気に努めています。	コロナに特化したハードの整備等は特にありませんが、中学校の柔剣道場の窓には網戸を設置しています。また、令和2年度には中学校の体育館及び柔剣道場に空調機を設置する予定です。
知　多　市	空調をつけたまま窓を開け、換気を行う	・一部学校の一階教室に網戸を設置 ・中学校の特別教室用に冷風機をレンタル
知　立　市	気候上可能な限り、常時窓を開け、換気をする。（できない場合には、30分に1回程度数分間の換気を行い、室内の空気を入れ替えるように努める。） 窓は必ず2方向の窓を開ける。（対面の窓）	特になし。
尾張旭市	・市独自の運用マニュアルにより、空調機器を運転する際、換気扇及び扇風機を併用すること、また、窓を開け積極的に換気を行うよう努めることとしている。	・市内全小中学校の普通教室にエアコンが設置されている。
高　浜　市	換気をしたまま空調を稼働させる。あわせて扇風機も併用する。	特になし
岩　倉　市	30分に５分程度、換気をすることにしています。また、従来より空調機を利用する場合は、教室に設置してある扇風機を併用することにしているため、今年度も同様の運用を行っています。	学校によっては、教室の網戸の設置を検討しています。
豊　明　市	空調をつけたまま、窓を開ける。	普通教室に加え、音楽室等に空調機器の導入。
日　進　市	・空調を稼働したまま、窓を開放する。 ・扇風機を併用する。	・特に新たに設置はしません。
田　原　市	・空調をつけたまま、窓を開けて換気を行う。 ・扇風機を活用する。	・現在は特に行っていないが、今後長寿命化改修時に、断熱サッシ、日射遮蔽等の省エネルギー対策を同時に行う。
愛　西　市	空調機器と扇風機、同時稼働の上、教室の四角を開放して使用している。	特別教室に空調機器を導入していないので、各学校へスポットクーラー、冷風機、工業用扇風機を賃借し、導入した。
清　須　市	窓を開け換気しながら空調を使用。	体育館にスポットクーラーを設置。
北名古屋市	使用時間や設定温度など、基本的な空調機器の利用は本市独自の運用指針に基づき行い、窓を開けたまま扇風機を活用する。 対角線上の窓を常時少し開けて空気の流れを作り、かつ、1時間に1回は窓を全開にする。 省エネルギーに対する推進は特にしていない。	体育館にサーキュレーターを設置。 小中学校の配膳室に空調機を設置。
弥　富　市	空調をつけたまま窓を開け、扇風機を活用している。 運用温度を昨年は、２７℃としていたが、今年は、２５℃を目安に運用している。	特にありません。
みよし市	・新型コロナウイルス感染症対策として、空調をつけたまま窓を開ける、扇風機を活用する等の運用を行っております。	・今年度については、空調機器の運用指針（使用期間、設定温度）を拡大解釈し運用しております。 ※従来の基準 使用開始時期：6月15日から　設定温度：28℃
あ　ま　市	既存の運用指針から変更なし	なし
長久手市	普通教室など、児童生徒が在室する教室では、窓を開けた換気と合わせて、空調機器を使用しています。	体育館、武道場（中学校）では窓等を開けた換気と、空調機器を設置していませんので、スポットクーラーをレンタルして熱中症対策を行っています。